

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Котова Лариса Анатольевна  
Должность: Директор филиала  
Дата подписания: 31.08.2023 09:56:40  
Уникальный программный ключ:  
10730ffe6b1ed036b744b6a9d97700b86e5c04a7

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»  
Новотроицкий филиал

## Рабочая программа дисциплины (модуля)

### Общая энергетика

Закреплена за подразделением Кафедра электроэнергетики и электротехники (Новотроицкий филиал)

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль Электропривод и автоматика

Квалификация **Бакалавр**

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Формы контроля на курсах: экзамен 4
в том числе:		
аудиторные занятия	18	
самостоятельная работа	153	
часов на контроль	9	

#### Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	4		Итого	
	уп	рп		
Лекции	8	12	8	12
Лабораторные	4	8	4	8
Практические	6	8	6	8
Итого ауд.	18	28	18	28
Контактная работа	18	28	18	28
Сам. работа	153	143	153	143
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	180	180	180	180

Программу составил(и):

*к.т.н, доцент, Бушуев А.Н.*

Рабочая программа

**Общая энергетика**

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (приказ от 05.03.2020 г. № 95 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 13.03.02\_22\_Электроэнергетика и электротехника\_ПрЭПиА\_заоч.rlx  
Электропривод и автоматика, утвержденного Ученым советом ФГАОУ ВО НИТУ "МИСиС" в составе соответствующей  
ОПОП ВО 30.11.2021, протокол № 35

Утверждена в составе ОПОП ВО:

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, Электропривод и автоматика, утвержденной Ученым советом ФГАОУ ВО  
НИТУ "МИСиС" 30.11.2021, протокол № 35

Рабочая программа одобрена на заседании

**Кафедра электроэнергетики и электротехники (Новотроицкий филиал)**

Протокол от 09.06.2022 г., №6

Руководитель подразделения доцент, к.п.н. Мажирин Р.Е.

### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1	Цель изучения дисциплины: формирование систематических знаний по вопросам проектирования и эксплуатации систем электроснабжения промышленных предприятий.
1.2	Задачи дисциплины – усвоение обучающимися знаний в сфере разработки и эксплуатации энергетических установок, оборудования электростанций и подстанций; о процессах получения тепловой и электрической энергии на электростанциях различного типа; о современных системах контроля режимов работы оборудования объектов электроэнергетики.

### 2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП:		Б1.В.ДВ.04
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>	
2.1.1	Проектный подход в технике	
2.1.2	Теория электропривода	
2.1.3	Цифровая и аналоговая электроника	
2.1.4	Электрические машины	
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>	
2.2.1	Автоматизация металлургического производства	
2.2.2	Автоматизация технологических процессов	
2.2.3	Автоматизированный электропривод в технологиях	
2.2.4	Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов	
2.2.5	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.6	Преддипломная практика	
2.2.7	Программное обеспечение контроллеров	
2.2.8	Промышленные сети	

### 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

**ПК-2: Способен проектировать системы электропривода и автоматизированные системы управления с использованием цифровых технологий**

**Знать:**

ПК-2-31 основные определения и понятия в сфере функционирования различных видов электроэнергетических установок, проблемы энергосбережения и основные пути их решения

**Уметь:**

ПК-2-У1 объяснять физические основы функционирования различных видов электроэнергетических установок, анализировать процессы в электроэнергетических установках в различных режимах работы

**Владеть:**

ПК-2-В1 методами и методиками расчета режимов работы электроэнергетического оборудования

### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполняемые работы
	Раздел 1. Введение в энергетику. Выработка электроэнергии							

1.1	Введение в энергетику. Типы электрических станций. Основные сооружения ГЭС. Основные типы и компоновка зданий ГЭС. Виды гидротурбин и области их применения. Принципы действия паровых котлов ТЭС и АЭС, реакторов и парогенераторов АЭС. Альтернативные электростанции. /Лек/	4	2	ПК-2-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.4Л3.1			
1.2	Развитие электроэнергетики России и зарубежных стран. Объединение электростанций в энергосистемы. Единая энергетическая система России. Изучение схем ГЭС, ТЭС и АЭС. Энергетика РФ и зарубежных стран. Типы плотин. Строительство плотин ГЭС. Особенности работы ГЭС в балансе мощности (в суточном графике нагрузки). Энергетические показатели конденсационных тепловых и атомных электрических станций (ТЭС и АЭС), парогазовых (ПГУ) и газотурбинных (ГТУ) установок ТЭС. Техническое водоснабжение ТЭС и АЭС. Топливное хозяйство электростанций. Компоновка различных типов электростанций. /Ср/	4	30	ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.2 Л1.7Л2.1Л3.1		КМ1	
	<b>Раздел 2. Общие сведения о системах электроснабжения промышленного предприятия</b>							
2.1	Характеристика электроприемников по надежности. Режимы работы электроприемников. Электрические нагрузки и их графики. /Лек/	4	2	ПК-2-31	Л1.4 Л1.5 Л1.7Л2.3Л3.1			
2.2	Расчет электрических нагрузок. /Пр/	4	2	ПК-2-В1	Л1.5 Л1.7Л2.3Л3.1			
2.3	Исследование режима нейтрали на моделях. /Лаб/	4	2	ПК-2-В1	Л1.7Л3.1			

2.4	Особенности и основные требования к системам электроснабжения промышленных предприятий. Напряжения электрических сетей. Режимы нейтрали электрических сетей. Приемники электрической энергии промышленных предприятий. Методика расчета электрических нагрузок. Основные положения технико-экономических расчетов в электроснабжении. /Ср/	4	30	ПК-2-31 ПК-2-У1	Л1.4 Л1.7Л3.1		КМ2	
<b>Раздел 3. Внутрицеховые электрические сети</b>								
3.1	Основные схемы цеховых трансформаторных подстанций. Методика выбора числа и мощности цеховых трансформаторов. Основное электрооборудование цеховых сетей. /Лек/	4	2	ПК-2-31	Л1.3 Л1.4 Л1.7Л2.3Л3. 1			
3.2	Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов. Расчет и выбор сетей и аппаратов защиты напряжением до 1000 В. Выбор сечения проводов, кабелей и шин по нагреву. /Пр/	4	2	ПК-2-В1	Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.7Л2.3Л3. 1			
3.3	Исследование высоковольтного трансформатора /Лаб/	4	2		Л1.7Л2.3Л3. 1			
3.4	Классификация помещений и наружных установок по окружающей среде. Структура цеховых электрических сетей. Особенности трансформаторов в системах электроснабжения. Принцип регулирования напряжения в силовых трансформаторах. Автотрансформаторы. Конструктивное выполнение внутрицеховых электрических сетей. Основное электрооборудование цеховых сетей. Выбор сечения проводников по экономической плотности тока и по потере напряжения. Расчет сетей осветительных электроустановок. /Ср/	4	30	ПК-2-31	Л1.7Л2.5Л3. 1		КМ3	
<b>Раздел 4. Внутризаводское электроснабжение</b>								

4.1	Воздушные линии. Кабельные линии. Токопроводы. Картограмма нагрузок. /Лек/	4	2	ПК-2-31 ПК-2-У1	Л1.7Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1			
4.2	Расчет воздушных и кабельных линий. Выбор сечения токопровода. /Пр/	4	2	ПК-2-У1	Л1.7Л2.3Л3.1			
4.3	Исследование режимов работы воздушной линии электропередачи с односторонним питанием на модели /Лаб/	4	4	ПК-2-31	Л1.7			
4.4	Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы и основное электрооборудование главных понизительных подстанций. Компановка главных понизительных подстанций. Применение блочных схем. Конструкции распределительных устройств. /Ср/	4	20	ПК-2-У1	Л1.7Л3.1			
	<b>Раздел 5. Короткие замыкания в системах электроснабжения</b>							
5.1	Электроэнергетическая система как сложная динамическая система. Электродинамическое и термическое действия токов короткого замыкания. Выбор и проверка высоковольтной аппаратуры. /Лек/	4	2	ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.7Л2.3Л3.1			
5.2	Расчет токов короткого замыкания в установках напряжением до 1000 В. /Пр/	4	2	ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.4 Л1.7Л2.3Л3.1			

5.3	<p>Понятие о динамическом равновесии в системах электроснабжения. Основные понятия и соотношения величин токов короткого замыкания. Математические модели линий, генераторов, трансформаторов и др. Расчет токов короткого замыкания в относительных единицах. Отображение переходного процесса в линеаризованной системе второго порядка. Расчет токов короткого замыкания в именованных единицах. Расчет токов короткого замыкания от источника неограниченной мощности. Математические модели элементов энергосистемы. Моделирование режимов короткого замыкания в системах электроснабжения. Расчет векторных диаграмм и угловых характеристик без учета АРВ и с учетом АРВ. /Ср/</p>	4	4	ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.3 Л2.4 Л2.5		КМ5	
	<b>Раздел 6. Компенсация реактивной мощности</b>							

6.1	<p>Понятие о реактивной мощности и ее компенсации. Баланс активных и реактивной мощности. Основные потребители реактивной мощности (асинхронные двигатели, силовые трансформаторы, преобразовательные установки и др.). Средства компенсации реактивной мощности. Основные расчеты при компенсации реактивной мощности. Конструктивное выполнение и размещение компенсирующих устройств. Выбор компенсирующих устройств. Значение мероприятий по компенсации реактивной мощности. Влияние реактивной мощности на потери мощности и электроэнергии. Организационные мероприятия по компенсации реактивной мощности: правильный выбор двигателей, понижение напряжения малозагруженных двигателей, ограничение холостого хода и т.п. Взаимоотношения энергоснабжающих организаций и потребителей электроэнергии. Нормативная документация в области компенсации реактивной мощности. /Ср/</p>	4	14	ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7		КМ6	
	<b>Раздел 7. Релейная защита электроустановок</b>							
7.1	<p>Требования к релейной защите электроустановок. МЗащита и автоматика линий электропередачи. Защита и автоматика элементов станций, подстанция и потребителей электрической энергии (защита генераторов, трансформаторов, двигателей и т.п.). /Лек/</p>	4	2	ПК-2-31	Л1.1 Л1.7Л2.5Л3. 1			



7.2	<p>Повреждение и аномальные режимы работы в энергетических системах. Принципы выполнения релейной защиты. аксимально-токовая и дифференциальная защита. Расчет уставок реле токовой защиты. Электромеханические реле: электромагнитные, индукционные. Реле с герметизированными контактами. Автоматическое повторное включение (АПВ). Автоматическая частотная разгрузка (АЧР). Понятие о микропроцессорной релейной защите. Источники оперативного тока на постоянном и переменном токе. Телемеханизация и диспетчеризация на электростанциях и подстанциях. Эксплуатация цифровых устройств релейной защиты. /Ср/</p>	4	15	ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.5 Л1.7Л3.1		КМ7	
7.3	Подготовка и сдача экзамена /Экзамен/	4	9		Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1			

### 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

#### 5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для самостоятельной подготовки

Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки
КМ1	Самостоятельная подготовка к устному опросу по разделу "Введение в энергетику"		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Охарактеризуйте топливо-энергетический комплекс РФ</li> <li>2) Перечислите типы электростанций</li> <li>3) Где находят применение электрохимические генераторы?</li> <li>4) Что такое энергоёмкость энергоносителя?</li> <li>5) Какие типы тепловых двигателей используют на ТЭС?</li> <li>6) Какую функцию выполняет экономайзер?</li> <li>7) Чем отличаются ГТУ от ПГУ?</li> <li>8) Для чего АЭС выполняют по 2-х и 3-х контурным схемам?</li> <li>9) Что такое биологическая защита?</li> <li>10) Какие типы турбин используют на ГЭС?</li> <li>11) Что такое деривация?</li> </ol>

КМ2	Самостоятельная подготовка к устному опросу по разделу "Общие сведения о системах электроснабжения промышленного предприятия"		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Что понимают под электроэнергетической системой?</li> <li>2) Какие элементы составляют энергетическую систему?</li> <li>3) Как классифицируются установки по надежности электроснабжения?</li> <li>4) Что такое электрическая сеть?</li> <li>5) Как рассчитывают электрические нагрузки?</li> <li>6) По каким критериям классифицируются электроприемники?</li> <li>7) На какие группы подразделяются электроприемники по режиму работы?</li> <li>8) Какие электроприемники относятся к первой категории по надежности электроснабжения?</li> <li>9) Какие электроприемники относятся ко второй категории по надежности электроснабжения?</li> <li>10) Какие электроприемники относятся к третьей категории по надежности электроснабжения?</li> <li>11) Назначение и вид суточного графика электрических нагрузок</li> </ol>
КМ3	Самостоятельная подготовка к устному опросу по разделу "Внутрицеховые электрические сети"		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Для чего служит и что представляет собой генератор?</li> <li>2) Для чего предназначен трансформатор, и из каких частей он состоит?</li> <li>3) Каково назначение магнит провода?</li> <li>4) Как определяют потери в трансформаторе?</li> <li>5) Как осуществляется регулирование напряжения в трансформаторах?</li> <li>6) Что включает в себя трансформаторная подстанция?</li> <li>7) Как определяют место размещения трансформаторной подстанции на предприятии?</li> </ol>
КМ4	Самостоятельная подготовка к устному опросу по разделу "Внутризаводское электроснабжение"		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Перечислите способы канализации электрической энергии до 1 кВ и выше 1 кВ</li> <li>2) Как производят выбор сечения кабелей?</li> <li>3) Что называется экономическим сечением провода?</li> <li>4) Какие типы ЛЭП вы знаете?</li> <li>5) Что такое "пропускная способность" ЛЭП? От чего она зависит?</li> <li>6) Перспективы развития закрытых ЛЭП</li> <li>7) Что такое газоизолированные кабели?</li> <li>8) Что представляют собой конструктивно воздушные линии?</li> <li>9) Перечислите типы токопроводов.</li> </ol>
КМ5	Самостоятельная подготовка к устному опросу по разделу "Короткие замыкания"		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Какое состояние системы электроснабжения принято считать установившемся?</li> <li>2) Каковы причины возникновения электромагнитных переходных процессов в системах электроснабжения?</li> <li>3) Что называют коротким замыканием?</li> <li>4) Какие задачи решают при расчете электромагнитных переходных процессов?</li> <li>5) Перечислите количественные оценки характера переходного процесса</li> <li>6) Что оценивает термическая стойкость переходного процесса?</li> <li>7) По какой величине оценивают электродинамическую стойкость?</li> <li>8) От чего зависит длительность переходного процесса?</li> </ol>
КМ6	Самостоятельная подготовка к устному опросу по разделу "Компенсация реактивной мощности"		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Дайте определение реактивной мощности</li> <li>2) Перечислите устройства, которые снижают коэффициент мощности системы</li> <li>3) Перечислите основные типы компенсирующих устройств</li> <li>4) Как производят выбор компенсирующих устройств?</li> <li>5) Укажите места установки конденсаторов на подстанции</li> </ol>

КМ7	Самостоятельная подготовка к устному опросу по разделу "Релейная защита электроустановок"		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Какие требования предъявляются к устройствам защиты?</li> <li>2) Какие средства используют для защиты сетей от коротких замыканий?</li> <li>3) Что такое времятоковая характеристика?</li> <li>4) От чего защищает цепь комбинированный автоматический выключатель?</li> <li>5) Как выбирают ток срабатывания средств защиты?</li> <li>6) В каких элементах электрической сети возникают потери энергии?</li> <li>7) Чем определяется величина потерь энергии в электрических сетях?</li> <li>8) Какой энергетический показатель нормируется для крупных потребителей энергии и почему?</li> <li>9) Перечислите меры, применяемые для повышения качества потребляемой электроэнергии</li> </ol>
-----	---	--	---

**5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине (Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)**

Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы
Р1	Устный доклад по самостоятельной работе		<p>Примеры темы докладов по самостоятельной работе</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Энергетика РФ и зарубежных стран</li> <li>2) Строительство плотин ГЭС</li> <li>3) Особенности работы ГЭС в балансе мощности (в суточном графике нагрузки)</li> <li>4) Техническое водоснабжение ТЭС и АЭС</li> <li>5) Топливное хозяйство электростанций</li> <li>6) Основные положения технико-экономических расчетов в электроснабжении</li> <li>7) Особенности трансформаторов в системах электроснабжения</li> <li>8) Принцип регулирования напряжения в силовых трансформаторах</li> <li>9) Автотрансформаторы</li> <li>10) Конструктивное выполнение внутрицеховых электрических сетей</li> <li>11) Основное электрооборудование цеховых сетей</li> <li>12) Компоновка главных понизительных подстанций</li> <li>13) Применение блочных схем</li> <li>14) Конструкции распределительных устройств</li> <li>15) Отображение переходного процесса в линеаризованной системе второго порядка</li> <li>16) Математические модели элементов энергосистемы</li> <li>17) Электромеханические реле: электромагнитные, индукционные. Реле с герметизированными контактами</li> <li>18) Источники оперативного тока на постоянном и переменном токе</li> <li>19) Телемеханизация и диспетчеризация на электростанциях и подстанциях</li> <li>20) Эксплуатация цифровые устройств релейной защиты</li> </ol>

**5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)**

Экзаменационный билет по дисциплине включает в себя два теоретических вопросы по темам, изложенным в 4 разделе данной РПД. Билеты хранятся на кафедре и утверждены ее заведующим.

Примеры вопросов и заданий компьютерного тестирования

Электрическая станция – это...

электроустановка, производящая электрическую энергию

электроустановка, производящая электрическую и тепловую энергию

электроустановка, производящая электрическую или электрическую и тепловую энергию

Электрическая подстанция – это...

электроустановка, предназначенная для приема и преобразования электрической энергии

электроустановка, в которой производится, преобразуется, потребляется электроэнергия

электроустановка, производящая электрическую и тепловую энергию

В состав ЕЭС РФ не входит объединенная энергетическая система

Урала

Сибири

Востока

Северо-запада  
Северного Кавказа

Традиционные электростанции это...

КЭС, СЭС  
ПЭС, ГЕОТЭС  
АЭС, ГЭС, КЭС

Механическая энергия водного потока реки (гидравлическая энергия) преобразуется в электрическую энергию на

АЭС  
ГЭС  
ГЭС  
КАЭС

Основной тип электростанций располагаемый в центре электрических и тепловых нагрузок

ГТУ  
ГРЭС  
АЭС  
ГЭС и ГАЭС  
ТЭЦ

Энергия, выделяемая при сгорании каменного угля, торфа, газа, нефти и других видов топлива, преобразуется в электрическую энергию на

АЭС  
ГЭС  
ГЭС  
КАЭС

Механическая энергия воздушного потока преобразуется в электрическую энергию на

АЭС  
ГЭС  
ГЭС  
ВЭС

Какие электростанции относят к разряду высоко маневренных?

конденсационные  
теплоэлектроцентрали  
гидроэлектростанции  
атомные электростанции  
геотермальные эс

По каким признакам разделяют электрические станции? Выберите один или несколько ответов:

по виду используемой энергии  
по виду теплового двигателя  
по виду электрического двигателя  
по виду отпускаемой энергии

Принципы построения схем электроснабжения

отказ от холодного резерва  
раздельная работа линий и трансформаторов  
целесообразность  
надежность  
глубокое секционирование

К I категории по степени бесперебойности электроснабжения относятся электроприемники  
перерыв в электроснабжении, которое влечет за собой обязательное отключение оборудования  
опасность для жизни людей  
короткие замыкания

Перерыв в электроснабжении для I категории допускается на время

включения резерва силами дежурного персонала  
автоматического включения резерва  
выполнения операций диспетчером

Глубокое секционирование применяется для

уменьшения сопротивления  
обеспечения и повышения надежности  
уменьшения количества электрических аппаратов

Питание крупных и особо крупных предприятий выполняется напряжением

110 кВ  
220 кВ  
6 кВ  
330 кВ  
500 кВ  
35 кВ

Расчет нагрузок производится  
после составления схем электроснабжения  
на заключительной стадии проектирования  
на начальной стадии проектирования

Исходные данные для определения нагрузок

генеральный план  
ведомость нагрузок  
схема  
установленная мощность  
коэффициенты

Частота вращения турбогенератора, при числе пар полюсов  $p=2$

750 об/мин  
300 об/мин  
1500 об/мин  
3000 об/мин  
1000 об/мин

Силовые трансформаторы и автотрансформаторы предназначены

для понижения напряжения и тока  
для повышения напряжения и тока  
для преобразования напряжения  
для преобразования тока  
для преобразования энергии с одного напряжения на другое

Мощность трансформатора ГПП определяется

активной нагрузкой предприятия и реактивной мощностью системы  
реактивной нагрузкой предприятия и реактивной мощностью системы  
активной нагрузкой предприятия и полной мощностью системы

Наивыгоднейшая мощность трансформатора зависит от

величины характера графика электрической нагрузки  
длительности нарастания нагрузки по годам  
числа часов работы предприятия  
стоимости электроэнергии  
зарплаты обслуживающего персонала

Число цеховых трансформаторов определяется

типом трансформатора  
единичной номинальной мощностью трансформатора  
коэффициентом загрузки трансформатора  
температурой воздуха

Выключатели нагрузок предназначены для

коммутации номинальных токов  
отключения токов КЗ  
коммутации токов во всех режимах

Разъединители предназначены для

создания видимого разрыва при ремонте электрооборудования  
коммутации любых токов  
автоматического отключения токов  
перевода с одной параллельной ветви на другую

Разъединители выбирают по

номинальным параметрам  
нагрузке вторичных цепей  
электродинамической и термической стойкости

характеристике токоограничения

Конструктивно отсутствуют разъединители...

рубящего типа

подвесного типа

горизонтально - поворотного типа

катящего типа

вакуумного типа

Разъединителями не допускается выполнять следующие операции  
отключение и включение нейтралей трансформаторов в любых режимах  
создание видимого разрыва в отключенной электрической цепи  
отключение и включение зарядного тока шин  
отключение тока нагрузки до 15 А при напряжении до 10 кВ  
отключение тока короткого замыкания

Разъединители выбирают по  
номинальным параметрам  
нагрузке вторичных цепей  
электродинамической и термической стойкости  
характеристике токоограничения

Короткозамыкатель - это коммутационный аппарат...

предназначенный для отключения электрической цепи в ненормальных режимах работы трансформатора

предназначенный для отключения электрической цепи при коротком замыкании

предназначенный для создания искусственного короткого замыкания в цепи трансформатора при витковом замыкании внутри трансформатора с целью его дальнейшего отключения

с самовозвратом предназначенный для создания искусственного короткого замыкания при витковом коротком замыкании

предназначенный для управления электрической цепью при коротких замыканиях

Отделители предназначены

для ручного отключения обесточенных цепей

для ручного отключения цепей под нагрузкой

для автоматического отключения обесточенных цепей

для дистанционного отключения цепей с нагрузкой

для автоматического отключения цепей под нагрузкой

Отделитель от разъединителя отличается

габаритами

способом гашения дуги

плоскостью движения ножей

контактной системой

приводом

В отключающих аппаратах до 1 кВ не применяется способ гашения дуги

движение дуги в магнитном поле

многократный разрыв цепи тока

гашение дуги в узких цепях

удлинение дуги

деление длинной дуги на ряд коротких

Автоматические выключатели применяют в электроустановках

до 1 кВ

до 6 кВ

до 10 кВ

Выключатели нагрузок предназначены для

коммутации номинальных токов

отключения токов КЗ

коммутации токов во всех режимах

Способы гашения электрической дуги используемые в аппаратах до 1000 В

гашение дуги в газах высокого давления, движение дуги в магнитном поле, удлинение дуги

удлинение дуги, движение дуги в магнитном поле, гашение дуги в вакууме

гашение дуги в вакууме, удлинение дуги, движение дуги в магнитном поле

деление длинной дуги на ряд коротких, гашение дуги в масле, удлинение дуги

удлинение дуги, движение дуги в магнитном поле, деление длинной дуги на ряд коротких, гашение дуги в узких щелях

Для гашения электрической дуги в аппаратах до и выше 1000 В используется  
гашение в элегазе  
гашение дуги в масле  
гашение дуги в вакууме  
гашение дуги за счет синхронизации момента отключения с бестоковой паузой  
гашение дуга в узких щелях, удлинение дуги

Измерительные трансформаторы тока предназначены для  
измерения первичных токов  
измерения вторичных токов  
преобразования первичных токов в стандартные вторичные

Измерительные трансформаторы тока выбирают  
по номинальным параметрам  
по коммутационной способности  
по термической и электродинамической стойкости  
по характеристике токоограничения  
по нагрузке вторичных цепей

Для снижения температуры плавления вставки в предохранителях с наполнителем используется  
металлургический эффект - на полоски меди напаяны шарики олова  
прорези, уменьшающие сечение  
устанавливаются параллельные плавкие вставки из разных материалов  
пластины переменного сечения  
наполнитель, который при гашении дуги окисляется (реакция протекает с поглощением энергии)

В качестве материала плавкой вставки предохранителей типа ПКТ используют  
серебро, алюминий  
алюминий, сталь  
медь, алюминий  
медь, сталь  
медь, серебро

Применение каких плавких вставок разрешается?  
калиброванных  
некалиброванных  
любого типа  
в зависимости от ситуации

Как следует выбирать предохранители?  
по отключающей способности  
по включающей способности  
по предельно допустимому току, возникающему при включении на КЗ

Выбор схем электроснабжения зависит от  
категории потребителей  
расчетной мощности  
удаленности от источника питания  
количества подстанций  
розы ветров

Раздельная работа линий и трансформаторов принимается  
с целью увеличения сопротивления и, уменьшения токов КЗ  
экономии электрооборудования  
уменьшения потерь

Сечения проводов и жил кабелей выбирают  
по техническим условиям  
по надежности  
по экономическим условиям  
капитальным затратам

Сечения проводов и жил кабелей выбирают  
по способу прокладки  
по номинальному напряжению  
по стоимости  
по потерям напряжения

Линия из кабелей, предназначенная для передачи электроэнергии на расстояние называется  
кабельный канал  
кабельная линия  
кабельная траншея  
кабельная эстакада

Расшифруйте марку силового кабеля АСБ 3\*95  
трехжильный кабель со свинцовой оболочкой с медными жилами, площадью сечения 95 мм<sup>2</sup>  
двухжильный кабель со свинцовой оболочкой с медными жилами, площадью сечения 95 мм<sup>2</sup>  
трехжильный кабель со свинцовой оболочкой с алюминиевыми жилами, площадью сечения 95 мм<sup>2</sup>

Технические условия выбора сечений воздушных и кабельных линий  
по нагреву расчетным током  
условиям коронирования  
механической прочности  
капитальным затратам  
нагреву от кратковременного выделения тепла током КЗ  
способам прокладки  
потерям напряжения в нормальном и послеаварийном режимах

Выбор экономически целесообразного сечения производят  
по номинальному напряжению  
по экономической плотности тока  
приведенным затратам  
по нагреву расчетным током

В зависимости от назначения шинопроводы подразделяются  
на магистральные  
на распределительные  
на аварийные  
на троллейные  
на осветительные  
на смешанные

При токах более 3000 А при следующих сечениях применяют шины  
коробчатые  
прямоугольные трех полосные  
прямоугольные двух полосные  
круглые  
прямоугольные однополосные

Трансформаторы тока не выбирают по следующему условию  
по классу точности  
по току  
по вторичной нагрузке  
по напряжению  
по отключающей способности

Измерительные трансформаторы тока выбирают  
по номинальным параметрам  
по коммутационной способности  
по термической и электродинамической стойкости  
по характеристике токоограничения  
по нагрузке вторичных цепей

Трансформаторы тока предназначены  
для преобразования первичного тока до значений наиболее удобных для измерительных приборов  
для отделения первичных цепей от вторичных  
для преобразования тока в первичных цепях  
для преобразования первичного тока до стандартных величин и для отделения первичных цепей от вторичных  
для выравнивания переменного тока

Какие схемы применяют при равномерном распределении нагрузки по площади?  
радиальные  
магистральные  
смешанные  
кольцевые



распределительные

Какие схемы электрических сетей применяют при наличии групп нагрузок с неравномерным распределением их по площади цеха?

радиальные  
магистральные  
смешанные  
кольцевые

Какими достоинствами обладают магистральные схемы электрических сетей?

надежность  
простота  
дешевизна  
высокая гибкость сети  
все перечисленное

Какими недостатками обладают радиальные схемы?

неэкономичность  
ограниченная гибкость сети  
небольшая надежность

Годовой расход электроэнергии предприятием учитывается

полной расчетной мощностью  
установленной мощностью  
среднегодовой мощностью

Годовое число часов работы предприятия зависит от

мощности потребителей  
категории надежности в электроснабжении  
сменности предприятия  
характера производства  
технологического процесса

В каких случаях обосновано сооружение закрытых подстанций?

при строительстве подстанций глубокого ввода  
при расположении на селитебной территории города  
в зонах промышленных уносов  
при необходимости снижения уровня шума  
нет верного ответа

Допускается ли применение тросовых молниеотводов на ОРУ 35 кВ и выше?

не допускается  
допускается на всей территории ОРУ  
допускается только над ошиновкой, если зоны защиты стержневых молниеотводов не закрывают всю территорию ОРУ  
допускается только над секциями и шинами

Компенсирующие устройства, мощность которых учитывается при определении полной расчетной мощности, применяется

для компенсации емкостных токов  
для компенсации реактивной мощности  
для компенсации потерь мощности

Определение мощности компенсирующих устройств в сети напряжением до 1 кВ осуществляется по

условию баланса реактивной мощности на шинах НН цеховых ТП  
условию баланса активной мощности на шинах ГПП  
условию баланса полной мощности на шинах ГПП

**5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)**

Критерии оценивания ответа на экзамене

Оценка «отлично» выставляется, когда обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется, когда обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, когда обучающийся неглубокие теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает не достаточно свободное владение терминологией, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательностью изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавателем.

Прохождение контрольного мероприятия по сдаче экзамена считается выполненным успешно, если при его оценивании получена оценка не ниже «удовлетворительно».

**6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ****6.1. Рекомендуемая литература****6.1.1. Основная литература**

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год, эл. адрес
Л1.1	Кудинов А.А.	Тепловые электрические станции. Схемы и оборудование: учебное пособие		Москва: ИНФРА-М, 2013,
Л1.2	В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.С. Горелов и др. , под ред. В.П. Горелова, Е.В. Ивановой	Общая энергетика. Кн. 1. Альтернативные источники энергии: учебник		Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016, <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=447693">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=447693</a>
Л1.3	Сибикин Ю.Д.	Основы электроснабжения объектов: учебное пособие		Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2014, <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=229842">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=229842</a>
Л1.4	Н.П. Гужов, В.Я. Ольховский, Д.А. Павлюченко	Системы электроснабжения : учебник		Новосибирск: НГТУ, 2015, <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=438343">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=438343</a>
Л1.5	Суворин А.В.	Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения : учебное пособие		Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014, <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=364591">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=364591</a>
Л1.6	Сибикин М.Ю.	Технология энергосбережения : учебник		Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014, <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=253968">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=253968</a>
Л1.7	Сибикин Ю.Д.	Основы проектирования электроснабжения промышленных и гражданских зданий : учебник		Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2016, <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459494">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459494</a>

**6.1.2. Дополнительная литература**

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год, эл. адрес
Л2.1	Мастепанов А. М.	Топливо-энергетический комплекс России на рубеже веков: состояние, проблемы и перспективы развития .Т. 1. : справочно-аналитический сборник		Москва: Энергия, 2009, <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=58379">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=58379</a>
Л2.2	Бушуев В.В.	Энергетика - 2050		Москва: Энергия, 2007, <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=58367">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=58367</a>

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год, эл. адрес
Л2.3	Привалов В.В.	Эксплуатация линий электропередач систем электроснабжения : учебное пособие		Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017, <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=481650">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=481650</a>
Л2.4	Алексеев С.О.	Топливо-энергетический комплекс России. Проблемы и тенденции развития рынка: монография		Москва: ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право, 2016, <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=446538">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=446538</a>
Л2.5	Клевцов А.В.	Средства оптимизации потребления электроэнергии: справочно-информационное пособие		Москва :СОЛОН-ПРЕСС, 2009, <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=117678">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=117678</a>

### 6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год, эл. адрес
Л3.1	Давыдкин М.Н.	Общая энергетика: методические указания к РГР		Новотроицк: НФ НИТУ МИСиС, 2013, <a href="https://lms.misis.ru">https://lms.misis.ru</a>

### 6.3 Перечень программного обеспечения

П.1	ПО Mathcad 14.0 University Classroom Perpetual
П.2	ПО Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition;
П.3	WinPro 10 RUSUpgrdOLVNLEachAcdmcAP
П.4	ПО Microsoft Office Standart 2013 Russian OLP NL AcademicEdition
П.5	ПО Micro-Cap 10 Evaluation
П.6	ПО Microsoft Teams
П.7	ПО Zoom
П.8	Браузер Opera
П.9	Браузер Yandex
П.10	ПО WinDjView 2.0.2

### 6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных

И.1	energybase.ru - каталог электростанций (атомных, гидравлических, тепловых и др.) и подстанций мира;
И.2	window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам

## 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В процессе изучения дисциплины выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под руководством преподавателя.

Внеаудиторная

самостоятельная работа - планируемая учебная работа обучающимся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется обучающимся инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные обучающимися работы и т. п. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности обучающегося. Самостоятельная работа может

осуществляться индивидуально или группами студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических, лабораторных занятиях.